

бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Сокольского муниципального округа
«**Детский сад общеразвивающего вида № 13**»
Телефон/факс – (81733) 3-53-92
ИНН/КПП 3527008353/352701001
ОГРН 1023502492342
e-mail: sokolsad13@yandex.ru
Адрес: 162139, Вологодская область,
Сокольский м.о., г. Сокол, ул. Калинина, д. 16
Исх. № 45 от 28.06.2023
На № 172/1/1 от 01.12.2022

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Сокольском и Усть-Кубенском
районах

заведующего БДОУ СМО
«Детский сад № 13»
Е.В. Ганичева

Отчет о выполнении Предписания об устранении выявленных нарушений №172/1/1 от 01.12.2022 г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления	Срок исполнения
1.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию детского сада с восточной стороны здания.	Установлены ворота для обеспечения подъезда пожарных автомобилей к зданию детского сада с восточной стороны здания. (фото 1)
2	На объекте защиты не обеспечена пожарная безопасность, не выполнены дополнительные мероприятия, указанные в представленном расчете по оценке пожарного риска от 03.05.2022 № 35.1.1.36 (стр.139), а именно: - замена дверей шириной менее 0,8 м (+-5%) на двери, шириной в свету 1,0-1,2 м., в лестничных клетках на обоих этажах здания и в тамбурах выходов.	Заменены двери в соответствии с расчетом по оценке пожарного риска от 30.05.2022 № 35.1.1.36 (стр.139) (фото 2, 3, 4, 5, 6)

Приложение: фото 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 3 (трех) листах

Заведующий

Е.В. Ганичева



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6