



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Вологодской области

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам**

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Советская, д. 89, тел. (8173) 23-98-88

Решение № 48

**о прекращении исполнения ранее выданного предписания
об устранении выявленных нарушений**

«25» декабря 2023 г.
(дата)

г. Сокол
(место принятия решения)

Я, заместитель главного государственного инспектора Сокольского и Усть-Кубинского районов Вологодской области по пожарному надзору — заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Полуяктов Владимир Викторович, рассмотрев мотивированное представление об исполнении ранее выданного предписания от 01.12.2022 года № 172/1/1,

УСТАНОВИЛ:

01.12.2022 года на основании решения № 172 от 24.10.2022 г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта защиты: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сокольского муниципального округа "Детский сад общеразвивающего вида № 13" (далее – БДОУ СМО "Детский сад №13") расположенном по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Калинина, д. 16. По итогам которого выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 172/1/1 от 01.12.2022 года со сроком исполнения – 01.12.2023 г.

Выявленные нарушения:

- Не обеспечен проезд пожарных автомобилей к зданию детского сада с восточной стороны здания по всей длине. Нарушены требования ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9, СП 4.13130.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- На объекте защиты не обеспечена пожарная безопасность, не выполнены дополнительные мероприятия, указанные в представленном расчете по оценке пожарного риска от 30.05.2022 № 35.1.1.36 (стр. 139), а именно:

- замена дверей шириной менее 0,8 м (+-5%) на двери, шириной в свету 1,0-1,2 м., в лестничных клетках на обоих этажах здания и в тамбурах выходов. Нарушены требования абз. 9 ст. 37 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 91 ТРОТПБ, с учетом п. 1 ч. 1 ст. 6 ТРОТПБ (Расчет по оценке пожарного риска от 30.05.2022 № 35.1.1.36).

В распоряжении контрольного (надзорного) органа имеются сведения об исполнении нарушений обязательных требований по пожарной безопасности в полном объеме.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 94, пунктом 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

РЕШИЛ:

1. Ранее выданное предписание от 01.12.2022 года № 172/1/1 считать исполненным в полном объеме и снятым с контроля;
2. Копию настоящего решения направить БДОУ СМО "Детский сад №13" по адресу: Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Калинина, д. 16;
3. Настоящее решение приобщить к материалам контрольного-наблюдательного дела;
4. Внести сведения об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Вологодской области
майор внутренней службы



В.В. Полуяков